



Por decreto del Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo de fecha **27.04.06** se aprobó el **Proyecto de Planeamiento Urbanístico** que forma parte del documento en que se consigna la presente diligencia.
 Cartagena, **09.05.06**
 El Secretario



SIMBOLOGIA:

- - - - - RED DE SANEAMIENTO.
 - POZO DE REGISTRO PREFABRICADO, de 1,20m. CON TAPADERA DE FUNDICIÓN.
 - PUNTO DE CONEXION
- * DISTANCIA MAXIMA ENTRE POZOS DE REGISTRO 50 m.
 * RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE PVC TEJA SN 4 Diámetro mínimo 315 mm. Y/O TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO clase C135 CON CAMPANA Y JUNTA DE GOMA con diámetro mínimo de 300 mm.
 * PENDIENTE MINIMA 3 POR MIL (en caso de PVC), y 6 POR MIL (en caso de tubería de hormigón).
 * LAS ACOMETIDAS SERÁN DE TUBERIA DE PVC teja, diámetro mínimo 160mm.



PLANO Nº 3.6	PLANO : ESQUEMA RED DE SANEAMIENTO.	ESCALA: 1/1.500.
PROMOTOR: SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS BELONES, S.L. Y GESTION DE INVERSION FAMILIAR, S.L.	PROYECTO: PLAN PARCIAL "RESIDENCIAL LOS BELONES ESTE"	FECHA: ENERO-2006
REFERENCIA: 521/05	BERNARDINO GARCIA GARCIA ARQUITECTO, S.L.	<i>reud</i>